

ที่ กนพ. 076 /2557

10 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอชี้แจงกรณีเหตุเพลิงไหม้

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 9 มิถุนายน 2557 ได้เกิดเพลิงไหม้ที่หน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเตา (หน่วย VGO/HT: Vacuum Gas Oil Hydrotreater) เพื่อป้อนหน่วยแครกกเกอร์เพื่อผลิตเป็นสารโพรไพลีนเป็นหลัก ที่โรงงานของบริษัทฯ ตำบลเชิงเนิน จังหวัดระยอง ในเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดจากการรั่วไหลของสารไฮโดรคาร์บอนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้

บริษัทฯ ได้ตัดแยกระบบของหน่วยที่เกิดเพลิงไหม้ออกจากโรงงานอื่นๆ ของบริษัทฯ และสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ตั้งแต่วันที่ 19.00 น. โดยทำการดับเพลิงได้ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 20.20 น. ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว สำหรับผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมนั้น บริษัทฯ ได้ส่งรถเคลื่อนที่ออกตรวจวัดสภาพอากาศโดยรอบโรงงานทันทีที่เกิดเหตุ เพื่อตรวจสอบผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเบื้องต้นพบว่ามีผลกระทบต่อสภาพอากาศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเฝ้าระวังผลกระทบต่อชุมชนอย่างใกล้ชิด โดยวันนี้จะส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกไปตรวจเยี่ยมประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและสร้างความมั่นใจในเรื่องสุขภาพอนามัย

ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบความเสียหายจากเหตุดังกล่าว อย่างไรก็ตาม โรงกลั่นและโรงงานปิโตรเคมีโดยส่วนใหญ่ยังสามารถดำเนินการผลิตได้ มีเพียงแต่หน่วยที่เกิดเพลิงไหม้และหน่วยผลิตใกล้เคียงที่จะต้องหยุดดำเนินการชั่วคราว ในเบื้องต้นบริษัทฯ ประเมินว่ามีผลกระทบต่อการผลิตโดยรวมไม่มากนัก สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้และมูลค่าความเสียหายอยู่ในระหว่างการตรวจสอบในรายละเอียด ร่วมกับบริษัทฯ ประกันภัย โดยบริษัทฯ มีวงเงินประกัน 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-2649-7380

โทรสาร 0-2649-7379